

TERMOVALORIZZATORE

PERIODO DI RIFERIMENTO	1-->15 Aprile 2016
------------------------	--------------------

Emissioni in Atmosfera														
Giorno	Ac. Cloridrico		Ossidi di Azoto		Anidr. Solforosa		Oss. di Carbonio		Ac. Fluoridrico		Carb. Org. Tot.		Polveri	
	Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃	
1 aprile 2016	0,04		139,64		0,00		1,27		0,00		1,33		0,00	
2 aprile 2016	0,14		142,90		0,00		1,43		0,00		1,23		0,00	
3 aprile 2016	0,15		142,65		0,00		0,96		0,00		1,19		0,00	
4 aprile 2016	0,17		132,20		0,00		1,18		0,00		1,28		0,00	
5 aprile 2016	0,14		132,30		0,00		1,12		0,00		1,25		0,00	
6 aprile 2016	0,19		132,90		0,00		1,08		0,00		1,28		0,00	
7 aprile 2016	0,17		132,58		0,00		0,95		0,00		1,68		0,00	
8 aprile 2016	0,24		132,97		0,22		1,44		0,00		1,35		0,00	
9 aprile 2016	0,15		137,82		0,00		3,62		0,00		1,11		0,00	
10 aprile 2016	0,33		148,62		0,00		1,45		0,00		1,17		0,00	
11 aprile 2016	0,14		147,82		0,00		1,08		0,00		1,28		0,00	
12 aprile 2016	0,13		140,92		0,00		0,71		0,00		1,35		0,00	
13 aprile 2016	0,09		137,64		0,00		0,71		0,00		1,23		0,00	
14 aprile 2016	0,14		134,84		0,00		1,10		0,00		1,28		0,00	
15 aprile 2016	0,19		137,02		0,00		1,01		0,00		1,27		0,00	
MEDIA PERIODO	0,16		138,19		0,02		1,27		0,00		1,28		0,00	
Valori limite semiorario mg/Nm3	60,00		400,00		100,00		100,00		4,00		20,00		30,00	
Valori limite giornaliero mg/Nm3	10,00		200,00		50,00		50,00		1,00		10,00		10,00	