

TERMOVALORIZZATORE

PERIODO DI RIFERIMENTO	1 -->15 Settembre 2016
------------------------	------------------------

Emissioni in Atmosfera														
Giorno	Ac. Cloridrico		Ossidi di Azoto		Anidr. Solforosa		Oss. di Carbonio		Ac. Fluoridrico		Carb. Org. Tot.		Polveri	
	Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃	
1 settembre 2016	0,13		135,17		0,00		0,99		0,00		0,29		0,16	
2 settembre 2016	0,08		139,19		0,00		1,19		0,00		0,42		0,26	
3 settembre 2016	0,04		140,10		0,00		1,14		0,00		0,27		0,19	
4 settembre 2016	0,15		117,85		0,00		1,92		0,00		0,29		0,18	
5 settembre 2016	0,17		116,74		0,01		2,24		0,00		0,84		0,18	
6 settembre 2016	0,17		137,42		0,00		1,66		0,00		0,90		0,16	
7 settembre 2016	0,22		139,66		0,00		1,10		0,00		0,45		0,15	
8 settembre 2016	0,13		117,26		0,00		1,26		0,00		0,24		0,17	
9 settembre 2016	0,12		131,17		0,00		1,30		0,00		0,72		0,16	
10 settembre 2016	0,14		137,47		0,00		1,45		0,01		1,08		0,14	
11 settembre 2016	0,23		131,22		0,00		1,80		0,02		1,68		0,14	
12 settembre 2016	0,24		132,98		0,00		2,22		0,02		0,58		0,14	
13 settembre 2016	0,32		128,00		0,00		2,12		0,02		0,15		0,14	
14 settembre 2016	Impianto fermato per manutenzione programmata													
15 settembre 2016														
MEDIA PERIODO	0,16		131,10		0,00		1,57		0,01		0,61		0,17	

Valori limite semiorario mg/Nm ³	60,00	400,00	100,00	100,00	4,00	20,00	30,00
Valori limite giornaliero mg/Nm ³	10,00	200,00	50,00	50,00	1,00	10,00	10,00