

TERMOVALORIZZATORE

PERIODO DI RIFERIMENTO	16 -->30 Settembre 2016
------------------------	-------------------------

Emissioni in Atmosfera													
Giorno	Ac. Cloridrico		Ossidi di Azoto		Anidr. Solforosa		Oss. di Carbonio		Ac. Fluoridrico		Carb. Org. Tot.		Polveri
	Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃
16 settembre 2016	Impianto fermato per manutenzione programmata												
17 settembre 2016													
18 settembre 2016													
19 settembre 2016													
20 settembre 2016													
21 settembre 2016													
22 settembre 2016													
23 settembre 2016													
24 settembre 2016													
25 settembre 2016													
26 settembre 2016													
27 settembre 2016													
28 settembre 2016													
29 settembre 2016													
30 settembre 2016													
MEDIA PERIODO	-		-		-		-		-		-		-

Valori limite semiorario mg/Nm ³	60,00	400,00	100,00	100,00	4,00	20,00	30,00
Valori limite giornaliero mg/Nm ³	10,00	200,00	50,00	50,00	1,00	10,00	10,00