

TERMOVALORIZZATORE

PERIODO DI RIFERIMENTO	16--->31 Gennaio 2019
------------------------	-----------------------

Emissioni in Atmosfera																
Giorno	Ac. Cloridrico		Ossidi di Azoto		Anidr. Solforosa		Oss. di Carbonio		Ac. Fluoridrico		Ammoniaca		Carb. Org. Tot.		Polveri	
	Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃	
16 gennaio 2019	0,34		128,85		0,43		2,22		0,00		3,52		0,75		0,57	
17 gennaio 2019	0,00		116,80		0,00		2,28		0,00		4,11		0,69		0,59	
18 gennaio 2019	0,50		126,57		0,18		3,57		0,00		3,92		0,73		0,56	
19 gennaio 2019	0,00		141,19		0,00		2,03		0,00		2,68		0,63		0,52	
20 gennaio 2019																
21 gennaio 2019																
22 gennaio 2019																
23 gennaio 2019																
24 gennaio 2019																
25 gennaio 2019																
26 gennaio 2019																
27 gennaio 2019																
28 gennaio 2019																
29 gennaio 2019																
30 gennaio 2019																
31 gennaio 2019																
MEDIA PERIODO	0,21		128,35		0,15		2,53		0,00		3,56		0,70		0,56	

Impianto fermo

Valori limite semiorario mg/Nm ³	60,00	400,00	100,00	100,00	4,00	60,00	20,00	30,00
Valori limite giornaliero mg/Nm ³	10,00	200,00	50,00	50,00	1,00	30,00	10,00	10,00