

TERMOVALORIZZATORE

PERIODO DI RIFERIMENTO

16--->28 febbraio 2019

Emissioni in Atmosfera

Giorno	Ac. Cloridrico		Ossidi di Azoto		Anidr. Solforosa		Oss. di Carbonio		Ac. Fluoridrico		Ammoniaca		Carb. Org. Tot.		Polveri	
	Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃	
16 febbraio 2019																
17 febbraio 2019																
18 febbraio 2019																
19 febbraio 2019																
20 febbraio 2019																
21 febbraio 2019																
22 febbraio 2019																
23 febbraio 2019	0,27		96,11		0,20		42,41		0,00		5,89		1,91		0,71	
24 febbraio 2019	0,06		123,20		0,00		9,43		0,00		3,26		0,34		0,69	
25 febbraio 2019	0,09		144,25		0,00		2,04		0,00		2,88		0,64		0,77	
26 febbraio 2019	0,03		137,51		0,00		1,44		0,00		3,81		0,60		0,79	
27 febbraio 2019	0,24		131,61		0,03		2,89		0,00		4,02		0,66		0,90	
28 febbraio 2019	0,04		134,55		0,00		1,37		0,00		3,13		0,72		0,97	
MEDIA PERIODO	0,12		127,87		0,04		9,93		0,00		3,83		0,81		0,81	

Impianto fermo

Valori limite semiorario	mg/Nm ³	60,00	400,00	100,00	100,00	4,00	60,00	20,00	30,00
Valori limite giornaliero	mg/Nm ³	10,00	200,00	50,00	50,00	1,00	30,00	10,00	10,00