

TERMOVALORIZZATORE

PERIODO DI RIFERIMENTO

16--->31 Luglio 2019

Emissioni in Atmosfera

Giorno	Ac. Cloridrico		Ossidi di Azoto		Anidr. Solforosa		Oss. di Carbonio		Ac. Fluoridrico		Ammoniaca		Carb. Org. Tot.		Polveri	
	Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃		Valore misurato mg/Nm ₃	
16 luglio 2019	0,23		137,21		0,00		1,33		0,00		2,08		0,00		1,69	
17 luglio 2019	0,24		136,58		0,00		0,98		0,00		1,94		0,00		1,65	
18 luglio 2019	0,35		137,84		0,00		1,34		0,00		2,62		0,02		1,61	
19 luglio 2019	1,54		139,35		0,77		1,49		0,00		1,86		0,02		1,76	
20 luglio 2019	1,81		134,99		1,02		2,06		0,00		2,98		0,02		1,55	
21 luglio 2019	1,27		141,32		0,27		1,01		0,00		1,95		0,01		1,54	
22 luglio 2019	0,52		138,40		0,01		1,13		0,00		1,49		0,00		1,59	
23 luglio 2019	0,91		129,16		0,22		1,28		0,00		2,32		0,01		1,58	
24 luglio 2019	0,59		132,88		0,05		1,16		0,00		2,52		0,03		1,58	
25 luglio 2019	0,86		129,47		0,06		1,16		0,00		2,43		0,08		1,56	
26 luglio 2019	0,44		136,59		0,00		0,17		0,00		1,61		0,10		1,55	
27 luglio 2019	0,26		141,92		0,00		0,49		0,00		1,46		0,05		1,75	
28 luglio 2019	0,28		140,25		0,01		0,98		0,00		1,69		0,04		1,80	
29 luglio 2019	0,72		121,23		0,15		1,49		0,00		3,47		0,06		1,62	
30 luglio 2019	1,03		130,63		0,38		1,25		0,00		2,40		0,01		1,92	
31 luglio 2019	0,45		115,57		0,03		1,51		0,00		3,03		0,01		1,74	
MEDIA PERIODO	0,72		133,96		0,19		1,18		0,00		2,24		0,03		1,66	

Valori limite semiorario	mg/Nm ³	60,00	400,00	100,00	100,00	4,00	60,00	20,00	30,00
Valori limite giornaliero	mg/Nm ³	10,00	200,00	50,00	50,00	1,00	30,00	10,00	10,00